



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 30 luglio 2019

**DETERMINAZIONE N. 90/AMM: LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DELL'UPS  
NEL LOCALE CABINA ELETTRICA AL PIANO -3 DELLA SEDE CAMERALE.  
€ 3.498,00 (IVA AL 22% ESCLUSA).  
CIG:Z81293B050**

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

vista la relazione del provveditore del 2/7/2019, allegato A) parte integrante del presente provvedimento, che segnala la necessità di provvedere in urgenza alla sostituzione di un UPS, installato nella centrale elettrica al piano -3 della sede camerale, che si è guastato causando l'improvvisa sospensione della corrente in tutta la sede camerale nella mattina di venerdì 28/6/2019;

vista la perizia giustificativa del 9/7/2019 allegato B) parte integrante del presente provvedimento, che, per la sostituzione dell'UPS, riporta il costo di € 3.498,00 (Iva al 22% esclusa);

visto il Codice degli appalti D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 in vigore dal giorno 19 aprile 2016;

richiamato l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "contratti sotto soglia" il quale prevede al comma 2 lett. a) che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, possa avvenire mediante affidamento diretto;

viste le indicazioni emanate il 6 luglio 2016 da parte dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) relative alle procedure per la gestione delle gare;

viste le modifiche apportate dalla normativa "spending review" (decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94) alle norme relative agli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare la modifica apportata all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), in esito alla quale, fermi gli obblighi relativi agli approvvigionamenti mediante le convenzioni Consip, le pubbliche amministrazioni sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

considerato che Arca-Sintel, il sistema telematico di negoziazione messo a disposizione dalla Centrale regionale lombarda per lo svolgimento delle relative procedure, è legittimamente utilizzabile per lo svolgimento delle procedure di acquisto in alternativa al Mepa (Parere n. 312 del 18 luglio 2013 della Sezione Lombardia della Corte dei Conti);

visto regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture della Camera di Commercio, approvato con deliberazione del Consiglio n. 11/C del 8/11/2018;

preso atto del consuntivo di spesa redatto dalla ditta Spark Engineering, che presenta un importo di € 3.498,00 (Iva al 22% esclusa), formalizzato nella procedura SINTEL di affidamento diretto n. 113263181;

considerato pertanto opportuno affidare alla ditta Spark Engineering la fornitura descritta in premessa al costo complessivo di 3.498,00 (Iva al 22% esclusa);

preso atto che l'UPS da sostituire era stata a suo tempo acquistata da Eurosystem Group, che il preventivo del 01/06/2006 (protocollo n. 22346/A00000 del 7/6/2006) ne quantificava il costo di € 10.114,80 (I.V.A. al 20% compresa) e che la corrispondente fattura n. 214 del 31/08/2006 di € 11.996,04 (IVA 20% inclusa) comprendeva anche la fornitura e posa di interruttori magnetotermici e differenziali di completamento della cabina elettrica che si mantengono;

tenuto conto che l'UPS è stata inventariata quale parte della cabina elettrica ubicata al piano -3 al n. 13624 "Immobile di Via Einaudi, completamento ristrutturazione: completamento impianti elettrici" per il valore complessivo di € 225.656,82;

ritenuto opportuno procedere alla dismissione parziale del cespite di cui sopra che, per la quota relativa all'UPS, a fronte del costo storico di € 10.114,80, come sopra documentato, risulta essere ammortizzato, alla data presunta di dismissione del 30 luglio 2019, per € 3.968,42, dando origine ad una minusvalenza pari ad € 6.146,38;

visto l'art. 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2019, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 02.01.2019 e successive modifiche ed

integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di ratificare l'affidamento, effettuato in urgenza dal RUP, alla ditta Spark Engineering, relativo alla sostituzione di un UPS installato nella centrale cabina elettrica al piano -3, per un importo complessivo di spesa € 4.267,56 (Iva al 22% inclusa);
- b) di vincolare l'importo di cui al precedente punto a) al conto 111100 "Impianti generici" del budget D099 "Oneri comuni" del Dirigente dell'Area Amministrativa, dell'esercizio 2019, che presenta sufficiente disponibilità;
- c) di procedere alla dismissione parziale, entro la data del 30/7/2019, del bene n. 13624 per € 10.114,80 e di disporre la relativa cancellazione dall'inventario patrimoniale a valere sull'esercizio 2019, autorizzando l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le relative scritture contabili.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)

**LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DELL'UPS NEL LOCALE CABINA ELETTRICA AL PIANO -3 DELLA SEDE CAMERALE.**

**RELAZIONE**

Informo che in data 28/6/2019 si è verificato un blak-out elettrico in tutta la sede camerale.

Il blackout è dipeso da un guasto all'UPS in cabina elettrica (acquistato il 31/8/2006 - fatt. 214/2006 della Eurosystem group per € 9.996,70 + iva al 20%) che va sostituito quanto prima. Ho confermato la fornitura urgente del nuovo UPS al prezzo di € 3.498,00 + iva al manutentore (Spark Engineering srl).

Il 28/6/2019 i colleghi hanno attivato la ditta manutentrice Spark Engineering, che si trovava già in sede, per ripristinare il guasto che si è verificato alle 7,45, ed è intervenuto immediatamente anche il manutentore termotecnico della ditta manutentrice Eco Therm.

I servizi informatici e la telefonia hanno funzionato senza interruzione alimentati dal gruppo elettrogeno. Verso le 8,30 si sono spenti gli UPS a protezione degli switch di piano ma i colleghi ICT hanno bypassato immediatamente l'alimentazione con l'apposito deviatore (installato pochi mesi fa con la sostituzione degli UPS di piano) riattivandoli e consentendo il lavoro ai pc di tutte le postazioni. Intorno alle 12,30 si è ripristinata la linea per i frigoriferi, Eco Therm ha riacceso la climatizzazione e programmato fasce orarie più estese di raffrescamento per mantenere l'inertza termica dalla notte, considerate le temperature eccezionalmente calde di questi gironi.

Sabato e Domenica Verzeletti ha monitorato da remoto (tramite domotica) due volte al giorno lo stato di efficienza degli impianti di condizionamento per allertare tempestivamente i manutentori in caso di nuovo arresto. Gli impianti non si sono più fermati e lunedì 1/7 mattina la sede era climatizzata.

Il nuovo UPS è stato consegnato il 2/7, ho concordato la sostituzione di quello guasto sabato 6/7 dalle ore 7,00, data nella quale non erano previsti eventi nella sede.

Il 28/6/2019 si è lavorato in assenza di tensione nella cabina elettrica generale pertanto è stata l'occasione per effettuare la manutenzione ordinaria dei trasformatori, dei quadri elettrici e anche dell'altro gruppo di continuità (UPS) a protezione degli impianti di cabina, acquistato anch'esso nel 2006.

Nel caso si verificasse l'esaurimento della capacità di carica delle batterie anche di quest'altro UPS, prevederò la sua sostituzione con un ulteriore spesa da quantificare dopo aver

effettuato la verifica.

Nel contratto di manutenzione in essere è codificata la manutenzione di tali attrezzature con periodicità annuale, tale attività non era ancora stata effettuata nel corso del 2019.

Brescia, 02/07/2019

Il Provveditore  
(Marco Mosca)

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)

Allegato B) alla determinazione n. 90/Amm del 30/7/2019

**LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DELL'UPS NEL LOCALE CABINA  
ELETTRICA AL PIANO -3 DELLA SEDE CAMERALE.**

**Perizia giustificativa per riparazione effettuata in urgenza**

(redatta ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016)

La sostituzione dell'UPS si è conclusa il 6/7/2019 senza imprevisti.

Tutti gli impianti della sede hanno ripreso a funzionare correttamente. La verifica del secondo UPS ha evidenziato la necessità di provvedere anche alla sua sostituzione.

Ho avviato un'indagine di mercato ordinaria per l'acquisizione di preventivi.

Brescia, 9/7/2019

Il Provveditore  
(Marco Mosca)

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)