



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 20.11.2023

**DETERMINAZIONE N. 89/AMM: SOSTITUZIONE DI COMPONENTI GUASTI
DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE CAMERALE -
CIG:ZD23B777A0**

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

richiamata la propria determina n. 52/AMM del 22/6/2023, con la quale si decideva di affidare al manutentore dell'impianto di condizionamento della sede, Novagas srl, la riparazione di alcuni componenti guasti, tra cui la pompa PC6 dell'impianto di condizionamento della sede camerale al prezzo di € 4.200,00 (IVA al 22% esclusa);

vista la relazione del RUP, allegato parte integrante del presente provvedimento, con la quale propone l'acquisto di una pompa nuova completa di motore e inverter al prezzo di € 7.487,00 (IVA al 22% esclusa), in quanto la riparazione dell'esistente si è manifestata essere impossibile, se non a scapito di una minor efficienza di conduzione degli impianti e maggiori consumi energetici;

vista la mail del 19/10/2023, con la quale Novagas comunica l'impossibilità della riparazione e il prezzo di € 7.487,00 (IVA al 22% esclusa) per la sostituzione integrale della pompa compreso motore e inverter;

considerata l'opportunità di sostituire l'intera pompa e non procedere con la sua riparazione per le motivazioni espresse in premessa;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2023, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 9.1.2023 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di approvare la relazione del RUP, allegato parte integrante del presente provvedimento, e, in rettifica alla determina n. 52/AMM/2023, affidare la sostituzione - al posto della mera

riparazione - della pompa PC6 completa di motore e inverter con un nuova marca DAB modello DKLPE80-1200/BQQE 3x400 50/60 IE3 al prezzo di € 9.134,14 (IVA al 22% compresa);

- b) di integrare la prenotazione di budget n.530 di cui alla determina n. 52/AMM/2023 di € 4.010,14 sul conto 327012 "materiali di consumo" del budget D099 "Oneri comuni" sufficientemente capiente.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)